

**Петров Василий Петрович**  
**ЗАО "ГлавТрансПомСервис"**

Курс	Б.1.9. Эксплуатация ГПЗиП - 2014 (Сняты 2017г).
Дата/Время	26-07-15 17:30
Допустимое количество ошибок	2
Допущено ошибок	7
Билет	
Результат	Экзамен не сдан

**Ответы**

Номер	Вопрос	Ответ	Результат
1	34. Через какое время после последнего налива жидкой серы разрешается заход работников внутрь обвалования (опалубки) площадки?	В) Не ранее чем через 6 ч;	Неверный ответ
2	24. Что из перечисленного соответствует требованиям к обеспечению защиты от статического электричества при использовании резиновых шлангов с металлическими наконечниками, предназначенных для налива в железнодорожные цистерны?	Б) Концы тросика должны присоединяться к частям трубопровода и наконечнику пайкой или болтовым соединением;	Ответ верный
3	79. На каком расстоянии от места производства огневых работ, источников открытого огня и сильно нагретых предметов должны устанавливаться баллоны с сжиженным газом и кислородом?	Г) На расстоянии не менее 5 м.	Неверный ответ
4	45. Какие из перечисленных мер по максимальному снижению взрывоопасности технологических блоков должны быть предусмотрены согласно Правилам для каждой технологической системы?	В) Только меры, направленные на исключение возможности взрывов и пожаров в объеме производственных зданий, сооружений и наружных установок;	Неверный ответ
5	9. Что из перечисленного является недопустимым на территории предприятия, имеющего в своем составе взрывопожароопасные производства?	Г) Все перечисленное.	Ответ верный
6	25. В каком случае для доступа к редко обслуживаемому оборудованию, находящемуся на высоте, допускается устройство лестниц с уклоном 60°?	В) Если оно находится на высоте не более 4,0 м;	Неверный ответ
7	54. На каком расстоянии от эстакады запрещается выполнение огневых работ во время подачи железнодорожных цистерн и слива и налива горючих продуктов?	Менее 250 м от эстакады.	Неверный ответ
8	4. С какой периодичностью должна проводиться проверка знаний производственных инструкций и/или инструкций для конкретных профессий у рабочих?	Г) Не реже одного раза в шесть месяцев.	Неверный ответ
9	73. При каком содержании кислорода работы внутри аппарата разрешается проводить без применения СИЗОД?	Г) Не менее 20% (объемн.).	Ответ верный
10	13. Какая система отопления должна применяться в помещениях, имеющих взрывоопасные зоны?	Система парового отопления.	Неверный ответ