Сидоров Петр Петрович
ЗАО "ГлавТрансПомСервис"

Курс	Б.7.6. Проектирование сетей газораспределения (сентябрь 2018г)
Дата/Время	04-06-15 15:52
Допустимое количество ошибок	2
Допущено ошибок	0
Билет	
Результат	Экзамен сдан

Ответы

Номер	Вопрос	Ответ	Результат
1	37. Каким должно быть давление природного газа на входе в газорегуляторную установку?	Г) Не должно превышать 0,6 МПа.	Ответ верный
2	35. К каким зданиям допускается пристраивать газорегуляторные пункты блочные?	В) Газорегуляторные пункты блочные должны размещаться отдельно стоящими.	Ответ верный
3	77. Какие регистрирующие приборы должны устанавливаться или включаться в состав АСУ ТП РГ в ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ?	В) Для измерения входного и выходного давления и температуры газа.	Ответ верный
4	16. Какое из перечисленных требований необходимо соблюдать при проектировании заглубления подводного перехода газопровода в дно пересекаемых водных преград?	В) Заглубление подводного перехода газопровода в дно судоходных рек должно быть не менее чем на 1 метр ниже профиля дна, прогнозируемого на срок эксплуатации газопровода.	Ответ верный
5	69. Какова минимальная глубина прокладки наружных подземных газопроводов?	А) 0,8 м до верха трубы или футляра. Допускается 0,6 м до верха трубы для стальных газопроводов на участках, где не предусмотрено движение транспорта и сельскохозяйственных машин.	Ответ верный
6	82. Какие охранные зоны установлены Правилами охраны газораспределительных сетей вдоль трасс подземных стальных газопроводов?	Б) В виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров от газопровода с каждой стороны газопровода.	Ответ верный
7	42. Каким должно быть максимальное значение величины давления природного газа в сетях газопотребления газоиспользующего оборудования в котельных, пристроенных к жилым зданиям, крышным котельным жилых зданий?	Г) 0,005 МПа.	Ответ верный
8	20. Какое проектное решение должно предусматриваться в случае пересечения полиэтиленовых газопроводов с нефтепроводами и теплотрассами?	В) Применение защитных покрытий или устройств, стойких к внешним воздействиям и обеспечивающих сохранность газопровода.	Ответ верный
9	74. Каким должно быть расстояние от отдельно стоящего ШРП с входным давлением до 0,6 МПа до обочин автомобильных дорог?	А) Не менее 5 м.	Ответ верный
10	27. Из каких материалов должен выполняться шкаф газорегуляторного пункта?	В) Только из негорючих материалов.	Ответ верный